

Письмо Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 29.09.2008 г. № КЦ/П237 «О дополнении технической части Сборников ГЭСН-2001 и ФЕР-2001 №8 «Конструкции из кирпича и блоков».

В целях дальнейшего развития и совершенствования федеральной сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве и в связи с поступающими запросами:

Дополнить таблицу №1 технической части Сборника ГЭСН-2001-08 и ФЕР-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков» следующим пунктом:

3. Коэффициенты к нормам ГЭСН-2001-08

Таблица 1

| Условия применения | Номер таблиц (норм) | Коэффициенты | | |
|---|---------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | к нормам затрат труда рабочих-строителей | к нормам эксплуатации машин | к нормам расхода материалов |
| 3.5.1 Кладка стен из лицевого кирпича 2-х цветов по рисункам автора, со сплошным архитектурным рисунком при толщине стен 250 мм | 02-010 (19,20) | 1,25 | — | — |

3. Коэффициенты к единичным расценкам ФЕР-2001-08

Таблица 1

| Условия применения | Номера таблиц (расценок) | Коэффициенты | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------------|--|
| | | к нормам затрат труда и оплате труда рабочих | к стоимости эксплуатации машин | к стоимости включенных в расценки материалов и расходу неучтенных материалов |
| 3.5.1 Кладка стен из лицевого кирпича 2-х цветов по рисункам автора, со сплошным архитектурным рисунком при толщине стен 250 мм | 02-010 (19,20) | 1,25 | — | — |

Руководитель Центра

П.В. Горячкин

Соответствующее изменение внесено и в Сборники ТЕР-2001-08 СПб

Письмо Санкт-Петербургского Регионального центра по ценообразованию в строительстве от 30.09.2008 г. № 2008-09/П438 «О дополнении технической части Сборника ТЕР-2001-08 СПб «Конструкции из кирпича и блоков».

В целях дальнейшего развития и совершенствования территориальной сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве и в связи с поступающими запросами:

Дополнить таблицу №1 технической части Сборника ТЕР-2001-08 СПб «Конструкции из кирпича и блоков» следующим пунктом:

3. Коэффициенты к единичным расценкам

| Условия применения | Номера таблиц (расценок) | Коэффициенты | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------------|--|
| | | к нормам затрат труда и оплате труда рабочих | к стоимости эксплуатации машин | к стоимости включенных в расценки материалов и расходу неучтенных материалов |
| 3.5.1 Кладка стен из лицевого кирпича 2-х цветов по рисункам автора, со сплошным архитектурным рисунком при толщине стен 250 мм | 02-010 (19,20) | 1,25 | — | — |

Начальник Регионального центра

А. И. Штоколов

Вопрос 3.04. г. Ангарск, Иркутской области

В Сборнике № 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» в базе 1984 года в Технической части предусматривался коэффициент при работе на высоте свыше 4 м. В Сборнике ГЭСН-2001-13 (в базе 2001 г.) этого коэффициента нет. Планируется ли его утверждение? Если он утвержден, подскажите ссылку на документ его утверждающий.

Ответ.

В Сборниках ЭСН-84 и ЕРЕР-84 № 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» в Технической части предусмотрен повышающий коэффициент к норме затрат труда и заработной плате рабочих при выполнении работ на высоте оборудования (конструкций) более 4 м в размере 1,1.

Этот же коэффициент предусмотрен в Технической части Сборника ЕНиР – 27 «Кислотоупорные и антикоррозийные работы».